

ПМ 13240041000109107182



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/1326@1001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 05.02.2024 г. №33

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7

(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия – Андроновой Юлией Алексеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» ИНН: 1328160092, ОГРН: 1021301115912

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- *полы (покрытие линолеум) в учебных кабинетах №29, №25, №33, в мастерской для мальчиков, а также в рекреациях 1 и 2 этажа школы имеют дефекты и повреждения (заплатки, механические повреждения), полы в спортивном зале имеют дефекты в виде облупившийся краски, что является нарушением п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений;*
- *стены в спортивном зале, кабинете домоводства для девочек, в коридоре рядом с кабинетом домоводства, имеют неровности в виде отслоения штукатурки и краски, в мастерской для мальчиков стены имеют неровности в виде отслоения штукатурки и краски, имеются следы от*

протеканий, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены помещений не должны иметь дефектов повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- согласно представленного расписания уроков выявлены замечания, а именно в 6А во вторник среду по 7 уроков, в 6Б классе в среду 7 уроков; в 6Д классе во вторник 7 уроков, в 9 А классе вторник 8 уроков, в 9 Г классе в четверг 8 уроков, в 11А, в 11В во вторник по 8 уроков, что является нарушением п.п.3.4.16 п.3.4 раздела 3 СП 2.4.3648-20.

Согласно которого расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенными гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 5-6 классов - более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

Согласно заключения №79/07 от 24.01.2024г., протокола испытаний №36а-И от 16.01.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»:-

Уровень искусственного освещения в кабинете №18 (начальный класс) составил 246 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк, что не соответствует требованиям раздела таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". **Коэффициент пульсации** в кабинете №18 (начальный класс) составил 43,2+4,3%, при гигиеническом нормативе не более 10%, что не соответствует требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №40», ИНН 1328160092, ОГРН: 1021301115912

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

430033, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская, д.46

1. Заменить линолеум (имеющий заплатки и механические повреждения) в учебных кабинетах №29, №25, №33, в мастерской для мальчиков, а также в рекреациях 1 и 2 этажа и провести покраску пола в спортивном зале.

Основание: п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок- до 01.08.2024г.

2. Провести ремонт стены, имеющий неровности в виде отслоения штукатурки и краски в спортивном зале, кабинете домоводства для девочек, в коридоре рядом с кабинетом домоводства, в мастерской для мальчиков

Основание: п.п.2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок- до 01.08.2024г

3. Откорректировать расписание уроков.

Основание: п.п.3.4.16 п.3.4 раздела 3 СП 2.4.3648-20

Срок- до 02.04.2024г

4. Привести уровни искусственного освещения, коэффициент пульсации в кабинете №18 (начальный класс) к нормативным значениям.

Основание: раздел V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Срок- до 02.04.2024г

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 02.04.2024г., до 01.08.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Ю.А. Андропова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» февраля 2024г.


(подпись)

В.В. Мышкин
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

направлено лично Мышкин

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)